



LEGENDA:

ZK – złącze kontrolne
– uchwyty

UWAGA:

1. Wszystkie metalowe rurociągi wchodzące do budynku łącząc metalicznie z uzieniem
2. Oporność uziumu nie powinna być większ niż 15Ω

Nr zlecenia			Skala rys.		Branża		Stadium	
491/2016			1:100		Elektryczna		PRZET.	
GŁÓWNY PROJEKTANT								
Wyszczególnienie			Imię, Nazwisko, Nr uprawnień			Podpis		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			mgr inż. Andrzej Kępk					
Wyszczególnienie			Imię, Nazwisko, Nr uprawnień			Podpis		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			mgr inż. Maciej Kucharczyk					
Projektant			mgr upr. E-253/02					
Sprawdził			mgr inż. Andrzej Wilk					
			mgr upr. PDK/0001/PDDE/13					
Data opracowania			5/2016		Nr rys.		E-4	